



ENERGY MANAGER
dott. ing. Giuseppe Barreca

- LEGENDA**
- CIRCUITO 1 - NRK - H (A) 100
 - CIRCUITO 2 - NRK - H (A) 150

	FCLI 32	FCLI 42	FCLI 62	FCLI 82
Pot. frig. tot. media [Kw]	1,47	2,54	3,21	4,04
Pot. term. media (45°) [kW]	1,47	2,23	3,17	4,04
Portata d'acqua [l/h]	254	386	350	701
Dimensioni [mm]	754x754x238	754x754x238	754x754x238	865x962x307

LEGENDA AMBIENTI

	SUPERFICI	MODELLO
A01	mq 17,13	FCLI 42
A02	mq 7,35	/
A03	mq 9,00	/
A04	mq 5,80	FCLI 32
A05	mq 4,10	/
A06	mq 5,80	FCLI 32
A07	mq 4,10	/
A08	mq 19,10	FCLI 82
A09	mq 9,00	kw 1,00
A10	mq 47,30	2 X FCLI 82
A11	mq 11,70	FCLI 32
A12	mq 7,70	FCLI 32
A13	mq 23	FCLI 82
A14	mq 41,70	2 X FCLI 82
A15	mq 14,30	FCLI 42
A16	mq 11	FCLI 32
A17	mq 12,80	FCLI 42
A18	mq 16,40	FCLI 42
A19	mq 31,10	FCLI 62
A20	mq 6,53	/
A21 (1-2)	mq 113,00	2 X FCLI 42
A21 (3-4)	mq 113,00	2 X FCLI 62
A22	mq 18,70	/
A23	mq 8,90	/



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE

Dipartimento Tutela della salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
U.O.S. GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE: Ing. Pietrangelo Tringali Geom. Giuseppe Antonio Paleologo COLLABORATORI: Giuliana Maiolino Roberto Comandè	<p>PROGETTO ESECUTIVO - OORR/29</p> <p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.O.C. SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE</p> <p>IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SCHEMA DISTRIBUTIVO IMPIANTO</p>								
I Progettisti Il Dirigente I.f. UOS GATES Ing. Pietrangelo TRINGALI Il DIRETTORE I.f. UOC Gestione Tecnico Patrimoniale Ing. Carmelo Giuseppe FERA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Dot. F.A. BENEDETTO</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Per. Ind. Giovanni Triolo</td> </tr> </table>	Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera	Dot. F.A. BENEDETTO	Il Responsabile del Procedimento	Per. Ind. Giovanni Triolo				
Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera	Dot. F.A. BENEDETTO								
Il Responsabile del Procedimento	Per. Ind. Giovanni Triolo								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Scala</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Pratica</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Identif.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Tav.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-size: 1.2em;">1:100</td> </tr> </table>	Scala	Pratica	Identif.	Tav.	1:100				
Scala	Pratica	Identif.	Tav.						
1:100									

Rev.	Data	Motivazione	TRINGALI PALEOLOGO MAIOLINO - COMANDE' PALEOLOGO TRILO	TRINGALI PALEOLOGO TRILO	FERA	FERA
B	SETTEMBRE 2016	AGGIORNAMENTO	TRINGALI PALEOLOGO MAIOLINO - COMANDE' PALEOLOGO TRILO	TRINGALI PALEOLOGO TRILO	FERA	FERA
A	AGOSTO 2016	PRIMA EMISSIONE	TRINGALI PALEOLOGO MAIOLINO - COMANDE' PALEOLOGO TRILO	TRINGALI PALEOLOGO TRILO	FERA	FERA
Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato