



ENERGY MANAGER
dott. ing. Giuseppe Barreca

LEGENDA
CIRCUITO 1 - NRK - 0100
CIRCUITO 2 - NRK - 0150

	FCL 32	FCL 42	FCL 62	FCL 82
Pot. frig. tot. media [Kw]	1,47	2,54	3,21	4,04
Pot. term. media (45°) [kW]	1,47	2,23	3,17	4,04
Portata d'acqua [l/h]	254	386	350	701
Dimensioni [mm]	754x754x298	754x754x298	754x754x298	965x965x307

LEGENDA AMBIENTI

SUPERFICI	MODELLO
A01	mq 17,13
A02	mq 7,35
A03	mq 9,00
A04	mq 5,80
A05	mq 4,10
A06	mq 5,80
A07	mq 4,10
A08	mq 19,10
A09	mq 9,00
A10	mq 47,30
A11	mq 11,70
A12	mq 7,70
A13	mq 23
A14	mq 41,70
A15	mq 14,30
A16	mq 11
A17	mq 12,80
A18	mq 16,40
A19	mq 31,10
A20	mq 6,53
A21 (1-2)	mq 113,00
A21 (3-4)	mq 113,00
A22	mq 18,70
A23	mq 8,90



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
U.O.S. GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE:
Ing. Pietrangelo Tringali
Geom. Giuseppe Antonio Paleologo

COLLABORATORI:
Gianluca Maiolino
Roberto Comandè

PROGETTO ESECUTIVO - OORR/29
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
U.O.C. SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE

SCHEMA DISTRIBUTIVO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

I Progettisti	Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera	Dot. F.A. BENEDETTO	
	Il Responsabile del Procedimento	Per. Ind. Giovanni Triolo	

Il Dirigente f.f. UOS GATES Ing. Pietrangelo TRINGALI	Scala	Pratica	Identif.	Tav.
Il DIRETTORE f.f. UOC Gestione Tecnico Patrimoniale Ing. Carmelo Giuseppe FERÀ	1:100			

Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
B	SETTEMBRE 2016	AGGIORNAMENTO	TRINGALI PALEOLOGO MAIOLINO - COMANDE	TRINGALI PALEOLOGO TRIOLO	FERA	FERA
A	AGOSTO 2016	PRIMA EMISSIONE	PALEOLOGO MAIOLINO	PALEOLOGO TRIOLO	FERA	FERA